

Syn ved Grarup kirke og graverhus 13.04 2015

Til stede:

Peter Jacobsen, Lars Peter Melchiorsen, Thomas Hansen, Flemming Madsen, Thyra Bohsen og Pernille Rechat (Vilstrup)

Fraværende: Anders Gammelgaard.

Grarup kirke:

1. Ringe anlægget defekt. Bedeslag virker ikke. (Næssets EL er i gang med udbedring)
2. Vinduer efterses i kirken. (Flemming)
3. Etablering af gelænder op til alter. (Flemming)

Grarup graverhus:

Ingen kommentarer.

Kirke og kirkegård fandtes i særdeles velholdt stand.